

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMPARTILHAMENTO

As orientações abaixo visam nortear os projetos de compartilhamento de infraestrutura, e não abstém o projetista de informar outras características exigidas em normas específicas ou que sejam necessárias para entendimento do projeto.

MEMORIAL E ENCADERNAÇÃO:

1. Encaminhar projeto com solicitação de compartilhamento em anexo para análise.
2. A ART deve conter os códigos compatíveis com o projeto.
3. Caso o projeto tenha algum tipo de aterramento, incluir na ART código específico.
4. Toda documentação que compõem o projeto, deverá ser devidamente encadernada, incluindo:
 - a) 4.1 Memorial, plantas e ART;
 - b) 4.2 Os projetos deverão ser entregues em pranchas com tamanho máximo A4 e A3, encadernadas em tamanho A4;
 - c) 4.3 Sugerimos folha inicial (**CAPA**) do projeto contendo: dados básicos da obra, dados do proprietário, numeração do projeto, dados do responsável técnico e local para carimbo de liberação/aprovação;
 - d) 4.4 Sugerimos ordem de encadernação: capa com dados básicos do projeto, memorial, ART, pranchas;
 - e) 4.5 Cronograma de execução de obra.
5. O memorial deverá conter no mínimo os dados da obra, especificação da prancha, proprietário e responsável técnico com respectivo número do CREA.
6. Os projetos deverão ser entregues em duas vias (uma para o **OCUPANTE** e outra para a **Cegero**).
7. Normas em que foi elaborado.
8. Características do Cabo.
9. Cálculo do esforço.

PRANCHAS A3 / DESENHO:

1. Uso da faixa de ocupação conforme **FECO-D-22 Cegero**.
2. Tipo do Suporte para o cabo.
3. Detalhamento da placa de identificação do proprietário.
4. Detalhamento da sobra técnica com a caixa de passagem.
5. Modelo do conjunto de ancoragem.
6. Traçado do projeto com as pranchas devidamente numeradas.

7. Pranchas em A3 contendo os detalhes além dos desenhos dos postes com a fibra, simbologias, rubrica do proprietário e do responsável técnico, numeração das folhas conforme o item número 6.
8. Identificação dos esforços com os cálculos.
9. Identificação dos encabeçamentos.
10. Pontos de referência.
11. Identificar nas pranchas as alturas que estarão os cabos, no mínimo em pontos críticos do trajeto.
12. Prever local suficiente para o carimbo de liberação/aprovação do projeto.

Dúvidas ou questionamentos sobre os requisitos aqui apresentados deverão ser tratados diretamente com o Setor de Engenharia da Cegero pelo numero 08006446066 ou depto.tecnico@cegero.coop.br.